

Testi per appalti/schede dati

UltraVent - Tipi 6-1/1 iHexagon



Codice articolo

60.77.467

Descrizione

Grazie alla sua tecnologia di condensazione, UltraVent raccoglie i vapori emessi durante la cottura. Non è necessario un collegamento con l'esterno né un ampliamento dell'impianto di aerazione esistente. L'installazione della cappa è facile e si può eseguire in qualsiasi momento, anche successivamente.



Uso previsto

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso professionale, ad esempio in cucine di ristoranti e in cucine professionali e industriali di ospedali, scuole o macellerie. Ogni utilizzo diverso dall'uso previsto è considerato non conforme. RATIONAL AG non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio.

Caratteristiche

- Potenza di aspirazione con controllo intelligente, regolabile in modo automatico e continuo in base alla quantità di vapore in uscita
- Aumento automatico della potenza di aspirazione all'apertura della porta della camera di cottura
- Eliminazione di spiacevoli fumi e vapori. I vapori vengono aspirati e condensati nella cappa
- Scarico dell'acqua attraverso il sistema di cottura - nessuna necessità di un ulteriore tubo di scarico
- Installazione e integrazione facili
- Visualizzazione di messaggi di assistenza sul display di iCombi
- Deflettori facili da pulire, lavabili in lavastoviglie

Specifiche tecniche

Collegamento:	200V - 240 NAC 1/2 AC
Frequenza:	50/60 Hz
Potenza allacciata:	140-160 W
Corrente assorbita (A):	0,7 A
Potenza di aspirazione:	705 m ³ /h
Rumorosità:	50-65 dB(A)

Dimensioni e pesi

Larghezza (L):	968 mm
Altezza (A):	348 mm
Profondità (P):	929 mm
Peso:	47 kg

Materiale

Acciaio inox (CNS 1.4301/AISI 304)

Testi per appalti/schede dati

UltraVent - Tipi 6-1/1 iHexagon







Nota

- Grazie all'effetto di condensazione nella cappa di condensazione UltraVent o UltraVent Plus è possibile ridurre la quantità di aria di mandata e di scarico necessaria per i sistemi di cottura iCombi. Informazioni concrete sono disponibili nel manuale di progettazione RATIONAL. Attenersi alle norme e alle disposizioni locali relative agli impianti di ventilazione.
- Omologato unicamente per l'installazione su apparecchi elettrici
- Per tutti i sistemi di cottura e le installazioni di Combi-Duo con UltraVent o UltraVent Plus si consiglia di mantenere una distanza dall'alto di 450 mm
- Non utilizzare con VarioSmoker
- Solo per iHexagon

Approvazioni



Testi per appalti/schede dati
UltraVent - Tipi 6-1/1 iHexagon



Information/Information		Anschlussplan/Connection diagram/Plan de connexion	
Zeichnungsausdruck, unterliegt nicht dem Änderungsdienst Drawing as not automatically updated La mise à jour automatique des plans papier		UltraVent iHexagon 6-11 (main view)	
©RATIONAL AG 2023		Datum/Date/Date	01.09.2023
Revision/Revision/Revision		Erstfasser/Creator/Créateur	RATIONAL AG 2023
Index		Maßstab/Scale/Echelle	1:1
Name/Name/Nom		Abmessungen/Dimensions/Dimensions	
J. Schuler		Nr./No. Beschreibung/Description/Description	
1	01.02.2024	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5			
6			